



Laboratório Central da EPAL

### *Declaração*

Para os devidos efeitos, declara-se que o Laboratório Central da EPAL desenvolveu o ensaio sobre o efeito do material "TISALAND COBERTURAS F", da firma TISAPEX – Comércio e Fabrico de Produtos para Construção, Lda., na qualidade da água para consumo humano, conducente à aprovação do mesmo para aplicação no Sistema de Abastecimento da EPAL.

A apreciação dos resultados do ensaio realizado consta do documento do Laboratório Central da EPAL "Relatório / Materiais N° 06/06/LAB (2.ª Versão)", datado de 24 de Outubro de 2006.

Com base nos ensaios realizados concluiu-se que o material cumpre os critérios definidos na norma BS 6920 (2000) e no Decreto-Lei n.º 243/2001.

Se se registarem alterações ao nível do normativo aplicável à aprovação de materiais utilizados em sistemas de distribuição de água destinada ao consumo humano, e em função do teor das mesmas, o material em causa poderá ter de ser submetido novamente a ensaios de aprovação.

Qualquer alteração na natureza ou origem das matérias-primas ou nos processos de produção e aplicação deste material implicam a necessidade de o submeter novamente a ensaios de aprovação. Caso contrário, este material deverá ser sujeito a novo processo de aprovação antes de Outubro de 2011.

Terça-feira, 24 de Outubro de 2006

EPAL - Laboratório Central da EPAL, S.A.

*Handwritten signature*